

СОГЛАСОВАНО

Председатель Псковской областной  
организации общероссийской общественной  
организации «Всероссийское общество  
инвалидов»

М.Э.Борисенкова

20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО ПО  
«СШ «Олимп»

А.А.Акавов

20 23 г.



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Псковской области  
«Спортивная школа «Олимп»

и представляемых на них услуг в сфере дополнительного образования

### 1. Краткая характеристика объекта

Адреса объектов, на которых предоставляются услуги, работы:

181370 Псковская область, Пушкиногорский район, г.п. Пушкиногорье,  
р.п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42 - Спортивный зал.

Наименование предоставляемых услуг, работ:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта;

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;

Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Сведения об объектах:

Спортивный зал, площадью 210 кв.м.

Наличие прилегающих земельных участков:

Спортивный зал, площадь земельного участка 8899 кв.м.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование):

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Псковской области  
«Спортивная школа «Олимп» (ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп»).

Юридический адрес организации:

180025 Псковская область, Псковский район, дер. Борисовичи,  
ул. Балтийская, д. 11.

Основание для пользования объектами:

Оперативное управление.

Форма собственности:

Оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет по спорту Псковской области,  
юридический адрес: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23,  
фактический адрес: г. Псков, ул. Народная, д. 25.

### 2. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности:

Дополнительное образование детей и взрослых.

Плановая мощность зданий:

Спортивный зал – 77280.

Форма оказания услуг:

За счет средств бюджета Псковской области

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети от 7 до 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов:

Нарушения ОДА, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушение зрения  
Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

### 3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут движения на рейсовом автобусе по посёлку от автостанции «Пушкинские Горы» до автобусной остановки «Старая школа».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние к объекту от автобусной остановки «Старая школа» 70 метров. Время движения (пешком): 1 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемый перекрёсток.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – отсутствует.

Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске да, нет): нет

Наименование показателя	
Соответствие объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов**, в том числе	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов:	нет
сменные кресла-коляски	нет
адаптированные лифты	нет
поручни	нет
пандусы	нет
подъемные платформы	нет
раздвижные двери	нет
доступные входные группы	нет
доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	нет
иные	-

**4. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов**

Наименование показателя	
Соответствие предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов**, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне спортивный зал	нет
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий спортивный зал	нет
наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации спортивный зал	нет
предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и гифлосурдопереводчика	нет
соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	нет
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет

адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
иные	-

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан недоступным для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. С целью принятия управленческих решений обеспечивающих доступность объекта, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627, рекомендуются следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- подготовка плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры на 2022-2030 годы;
- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением составных частей в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» с учетом указанных в Паспорте доступности объекта ОСИ рекомендаций;
- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

**Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать места для парковки автотранспорта инвалидов, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, обеспечить доступность входной группы. Продумать вопрос доступа для инвалидов использующих кресло-коляску. Определить сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для людей с инвалидностью.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:** Подготовить и разместить информацию в объеме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных помещений, расположении путей эвакуации и т.п. – на простом (ясном) языке. При необходимости – организовать помощь со стороны персонала.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** установить нормативные поручней на лестницах с двух сторон. Оборудовать доступную входную группу. Необходимо оборудовать доступные санитарно-гигиенические помещения в соответствии нормативных документов.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо приобрести переносную индукционную систему и организовать сурдоперевод при оказании услуг. Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной.

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,** требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой пандуса (подъемник) на лестничном марше, устранить имеющиеся функциональные препятствия входной группы, оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам.

**Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения** при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной

информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информацией. Организовать помощь со стороны персонала. Организовать места для выгула/отдыха собаки-проводника (временная зона, выгородка, помещение)

**Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность всех зон и помещений**

Оценка результата исполнения управленческих решений и плана мероприятий (по состоянию доступности):

- Согласование с вышестоящей организацией;
- Согласование с общественной организацией инвалидов.

**5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов\*\***

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Обустроить парковочное место для инвалидов согласно п. 5.2. СП 59.13330.2020	2030 г
2	Объект следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте, в том числе элементами навигации п. 6.5.3.,6.6.4 СП 59.13330.2020	2030 г
3	Привести в соответствие п. 6.1; 6.1.5 СП 59.13330.2020 входную группу в здание (водоотвод, входные двери, ручки, доводчики, грязесборные решётки, освещение)	2030 г
4	Оборудовать лестницу инвентарным пандусом (применение для элементам (пути движения внутри инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается) п.6.1.2, 6.1.3.СП 59.13330.2020. Вдоль лестничного марша оборудовать с обеих сторон ограждения с поручнями в соответствии п. 6.2.11, 6.2.12. СП 59.13330.2020 имеющих контрастность с окружающей средой п. 6.2.29 СП 59.13330.2020 3 На проступях краевых ступеней лестничных маршей предусмотреть противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени п.6.2.8 СП 59.13330.2020	2030 г
5	Оборудовать объект доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников элементами навигации п. 6.5. СП-59.13330.20120 Произвести дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Произвести дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией п. 8 СП-59.13330.20120 п.8.7.4 СП-59.13330.20120 Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	2030 г
6	На путях эвакуации обеспечить цвет и контраст не менее 0,7 (70%)	

	относительно цвета стены полотен двери п.6.2.23 СП 59.13330.2020	
7	<p>Привести в соответствие п. 6.3; 6.4 СП-59.13330.2020 санитарно-бытовые помещения (входные двери, пороги, ручки нажимного действия, оборудовать откидными и опорными поручнями, системой тревожной сигнализации и двухсторонней связью с диспетчером, аварийным освещением, краны с рычажной рукояткой, зеркало, раковину без оборудования «тюльпан», крючки для одежды и костылей)</p> <p>Предусмотреть контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).п.6.4. СП-59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть информационные таблички и средства связи в соответствии п. 6.5.9. п. 6.5.10 СП-59.13330.2020оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p>	2030 г
8	Обеспечить доступность для МНГ во все вспомогательные помещения (рекреационные, гардеробы, раздевальные и т.д.) СП59.13330.2020	2030 г
9	Произвести дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги	2030 г
10	Произвести дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией, обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги	2030 г
11	Увеличить количество работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	до 2026 года
12	Провести подготовку и обучение сотрудников по оказанию услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат)	2026 год

*\*Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормами и правилами свода правил СП,59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр для применения с 1 июля 2021 года на обязательной основе.*

*\*\*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.*

**Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: доступность всех зон и помещений.**

## **6. Фотофиксация**